Dotyczy: ogłoszenie w BZP nr 581785-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. zmienione ogłoszeniem nr 500021594-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.

PYTANIA zadane w procedurze przetargowej publicznej na **robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:**

„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9”

w dniu 08.09. 2017 do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami. Poniżej Zamawiający przedstawia przedmiotowe pytania i odpowiedzi na nie.

Pyt. 1: W związku z zapisami w opisie technicznym do PW Instalacje sanitarne (*Pomieszczenia ogrzewane będą czynnikiem grzewczym dostarczanym z węzła cieplnego)* – proszę o wyjaśnienie, czy podłączenie nowoprojektowanej instalacji ciepła technologicznego do istniejącego węzła cieplnego wchodzi w zakres wyceny (brak informacji na ten temat w przekazanej dokumentacji projektowej).

Odp. 1: TAK. Podłączenie wchodzi w zakres wyceny. Węzeł cieplny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń, posiada stosowną rezerwę cieplną i podłączenie nie stanowi skomplikowanego problemu natury technicznej.

Pyt. 2: W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej przedmiarów robót, a co za tym idzie koniecznością samodzielnego przygotowania przez Wykonawców kosztorysów ofertowych na podstawie przekazanej, obszernej dokumentacji przetargowej – prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień.

Odp. 2: Przedmiary robót zamieszczono jedynie dla remontu Mykwy. Zamawiający określił że przedmiary nie mogą stanowić podstawy wyceny a są jedynie pomocnicze do jej szacowania i nie stanowią części dokumentacji przetargowej. Dla remontu piwnic przedmiarów nie zamieszczono . Oferent musi oszacować koszty na podstawie udostępnionej dokumentacji przetargowej. **Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.**